



LEGENDA:	
	ITECH 3W 3L/1
	ITECH 3W CDR 3L/1
	ITECH 9W 3L/1
	DNTEC S W1 302 NM COLD
	DNTEC S M1 301 M
	DNTEC S M1 301 M z flaga
	DNTEC S W2 305 M ST

- UWAGI:
- Oprawy doswietlajace urzadzenia ppoż montowac na wysokosci 2,5m na wyslegniku lub zwieszajac.
 - Rodzaj, kierunek piktogramow oraz miejsce montazu oprav kierunkowych nalezy ustalic z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej.

WYKONAWCA:

SUPON S.A.

Szczecin, ul. Przestrzenna 6

OPRACOWYWANE:

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

PROJEKT INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

INWESTOR:

MOSIR KOŁOBRZEG

HALA MILENIUM W KOŁOBRZEGU

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Łukasz Stawirej

NR LPR/UMIENIK:

upr. nr ZAP/0110/POOE/12

PODPIS:

OPRAWA/STYL:

mgr inż. Władysław Kirczuk

NR LPR/UMIENIK:

upr. nr 102/Sz/99

PODPIS:

Tytuł rys:

Plan instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - piętro I

NR RYS:

02

SKALA:

1:100