



| | |
|----------|--------------------------|
| LEGENDA: | |
| | ITECH 3W 3L/1 |
| | ITECH 3W CDR 3L/1 |
| | ITECH 9W 3L/1 |
| | ONTEC S W1 302 NM COLD |
| | ONTEC S M1 301 M |
| | ONTEC S M1 301 M z flaga |

- UWAGI:
- Oprawy dosłaniające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając.
 - Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
 - Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.

WYKONAWCA:
SUPON S.A.
Szczecin, ul. Przestrzenna 6

OPRACOWANIE:
OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
PROJEKT INSTALACJI AWARYJNEGO OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

CZERWIEC 2015

INWESTOR:
MOSiR KOŁOBRZEG
HALA MILENIMUM W KOŁOBRZEGU

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Łukasz Stawirej

NR LPRACOWNIK:
upr. nr ZAP/0110/POOE/12

PODPIS:

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Władysław Kirczuk

NR LPRACOWNIK:
upr. nr 102/Sz/99

PODPIS:

TYTUŁ RYS:
Plan instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - parter

NR RYS:
01

SKALA:
1:100